

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА
«ЖИЛКОММУНИСЕРВИС»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МП Бежаницкого района
«Жилкоммунсервис»

Петров А.В.

2025 г.



ПЛАН
действий по ликвидации аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения
МП Бежаницкого района
«Жилкоммунсервис»

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации
Бежаницкого муниципального округа

Захаров В. М.

«25» марта 2025 г.



п. Бежаницы.
2025 год.

Общие положения.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» (далее — План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающей организации, Администрации Бежаницкого муниципального округа, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис».

В настоящем плане под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

Настоящий План обязателен для исполнения МП Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории Бежаницкого муниципального округа.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
- причинение вреда третьим лицам;
- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

Обязанности теплоснабжающей организации:

- иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее – АДС);
- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечивать выезд на место своих представителей;
- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;
- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);
- для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать МО МВД РФ Бежаницкий;
- доводить до оперативного дежурного отдела ЕДДС, ГО и ЧС Администрации Бежаницкого муниципального округа (далее — оперативный дежурный ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

Основной задачей АДС теплосетевой организации является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

Обязанности потребителей тепловой энергии, организаций обслуживающих жилой фонд и объекты социальной сферы:

- принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;
- информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей оперативного дежурного ЕДДС, аварийно-диспетчерскую службу теплоснабжающей организации.
- во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.
- при аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания системы отопления, организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют своевременный слив теплоносителя из системы отопления.

План взаимодействия служб.

При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей оперативный дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру теплоснабжающей организации.

При поступлении в АДС теплоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;
- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:

- определяет потребителей (**приложение 1**), теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);
- определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;
- определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;
- определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя организации - диспетчер АДС теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;
- после прибытия – руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует АДС организации, обслуживающей жилищный фонд и объекты социальной сферы, расположенные на территории Бежаницкого муниципального округа, других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные

образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии;
- вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;
- информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапа работ) оперативного дежурного ЕДДС, АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения, расположенные на территории Бежаницкого муниципального округа.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем теплоснабжающей организации по согласованию с главой Бежаницкого муниципального округа.

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории Бежаницкого муниципального

округа на срок более одних суток, решением главы Бежаницкого муниципального округа создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Бежаницкого муниципального округа.

Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Общую координацию действий АДС теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений, расположенных на территории Бежаницкого муниципального округа, осуществляет оперативный дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу Бежаницкого муниципального округа.

При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;
- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;
- организовать предотвращение развития технологического нарушения;
- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;
- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);
- сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчерскую службу предприятия и ЕДДС.

Самостоятельные действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;
- сохранности оборудования;
- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может быть использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача смены с разрешения руководящего административно - технического персонала ресурсоснабжающей организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

- выявление причин и масштаба аварии, инцидента;
- устранение причин аварии, инцидента;

- исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;
- отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;
- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;
- уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;
- сообщение о происшедшем оперативным или административно - техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента, руководству цеха или предприятия.

Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

- проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;
- производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;
- берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал,

обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

- ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено»;
- согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе;
- прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании;
- с помощью средств связи связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для получения информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях;
- сообщить оперативному дежурному ЕДДС о внештатной ситуации;
- сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.

Главный инженер *С.В. Кудрявцева* Кудрявцева С.В.

Приложение 1.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МП Бежаницкого района
"Жилкоммунсервис"

А.В.Петров.



ГРАФИК

Ограничения потребителей тепловой энергии
в случае угрозы возникновения аварийной ситуации
по МП Бежаницкого района "Жилкоммунсервис"
в отопительный период 2024-2025 гг.

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель Главы Администрации
Бежаницкого муниципального округа

В.М.Захаров



№ п/п	Отопительная котельная	Потребитель тепловой энергии	Тепловая нагрузка Гкал/час.	Категория надежности	№ очереди на отключение	Ф.И.О. ответственного за введение ограничений
1	Котельная №2	МБОУ "Ашевская средняя общеобразовательная школа"	0,124	2	не подлежит отключению	Суханкова Вера Петровна
2	Котельная №3	Администрация сельского поселения "Люшницкая волость"	0,01	2	2	Смирнов Александр Иванович
3		Филиал МБДОУ "Бежаницкий детский сад "Светлячек" "Люшницкий детский сад "Березка"	0,044	2	3	Семенова Ирина Геннадьевна
4		ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница" ФАП д. Люшик.	0,005	2	3	Захарова Людмила Валентиновна
5		МБУК "Бежаницкий районный центр культуры" Дом культуры Люшик	0,086	2	2	Шatroва Елена Валентиновна

6	Котельная №3					ПАО "Ростелеком" филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком" помещение Лющик	0,003	2	1	Сергеев Сергей Михайлович	
7						Д. Лющик	АО "Ударник" Октябрьская 13а кв.6	0,004	2	2	Цыбуленко Николай Николаевич
8							Октябрьская 1	0,107	2	2	Холопов Евгений Николаевич
9							Октябрьская 2	0,107	2	2	Холопов Евгений Николаевич
10							Октябрьская 13	0,079	2	2	Холопов Евгений Николаевич
11							Октябрьская 13а	0,115	2	2	Холопов Евгений Николаевич
12							Октябрьская 15	0,045	2	2	Холопов Евгений Николаевич
13	Котельная №4					Октябрьская 17	0,08	2	2	Холопов Евгений Николаевич	
14						Октябрьская 19	0,14	2	2	Холопов Евгений Николаевич	
15						МБДОУ "Бежаницкий детский сад "Светлячек" основное здание	0,083	2	3	Семенова Ирина Геннадьевна	
16						МБДОУ "Бежаницкий детский сад "Светлячек" младшая группа	0,009	2	3	Семенова Ирина Геннадьевна	
17						ФГБУ "Государственный природный заповедник "Полистовский"	0,007	2	1	Николай Павлович Короблев	
18						АО "Тандер" магазин "Магнит"	0,014	2	2	Пахомов Алексей Викторович	
19						ГУ Бежаницкого района "Станция по борьбе с болезнями животных"					0,021
20	ГУ Бежаницкого района "Станция по борьбе с болезнями животных" гараж										0,009

21	Котельная №4	ООО "Техдорстрой" административное здание		0,024	2	2	Макаров Алексей Михалыч
22		ООО "Техдорстрой" диспетчерская		0,013	3	1	Макаров Алексей Михалыч
23		Филиал ФГУ "Российский сельскохозяйственный центр"		0,002	3	1	Бабахин Юрий Дмитриевич
24		ООО "Аграторг" магазин "Пятерочка"		0,032	2	2	Понталев Василий Викторович
25		п. Бежаницы	Советская 9	0,089	2	2	Холопов Евгений Николаевич
26			Советская 20	0,105	2	2	Холопов Евгений Николаевич
27			Советская 22	0,104	2	2	Холопов Евгений Николаевич
28			Советская 24	0,119	2	2	Холопов Евгений Николаевич
29			Дружбы 1	0,076	2	2	Холопов Евгений Николаевич
30			Дружбы 1а	0,076	2	2	Холопов Евгений Николаевич
31			Дружбы 16	0,079	2	2	Холопов Евгений Николаевич
32			Дружбы 2	0,077	2	2	Холопов Евгений Николаевич
33			Дружбы 3	0,064	2	2	Холопов Евгений Николаевич
34			Дружбы 3а	0,065	2	2	Холопов Евгений Николаевич
35			Дружбы 36	0,117	2	2	Холопов Евгений Николаевич
36			Дружбы 4	0,079	2	2	Холопов Евгений Николаевич

37	Котельная №4		п. Бежаницы		Дружбы 5	0,07	2	2	Холопов Евгений Николаевич
38					Дружбы 5а	0,105	2	2	Холопов Евгений Николаевич
39					Дружбы 5б	0,099	2	2	Холопов Евгений Николаевич
40					Дружбы 7а	0,105	2	2	Холопов Евгений Николаевич
41					Дружбы 8	0,068	2	2	Холопов Евгений Николаевич
42					Дружбы 14	0,105	2	2	Холопов Евгений Николаевич
43					Дружбы 15	0,146	2	2	Холопов Евгений Николаевич
44					Дружбы 16	0,099	2	2	Холопов Евгений Николаевич
45					Дружбы 16а	0,124	2	2	Холопов Евгений Николаевич
46					Дружбы 16в	0,011	2	2	Холопов Евгений Николаевич
47					Дружбы 17	0,107	2	2	Холопов Евгений Николаевич
48					Дружбы 18	0,084	2	2	Холопов Евгений Николаевич
49					Дружбы 22	0,054	2	2	Холопов Евгений Николаевич
50					Красных Зорь 3	0,062	2	2	Холопов Евгений Николаевич
51					Красных Зорь 5	0,054	2	2	Холопов Евгений Николаевич
52					Красных Зорь 7	0,24	2	2	Холопов Евгений Николаевич

53	Котельная №4	п. Бежаницы	Первомайская 4	0,189	2	2	Холопов Евгений Николаевич
54			Строителей 1/ д5	0,007	2	2	Холопов Евгений Николаевич
55			Строителей 7	0,011	2	2	Холопов Евгений Николаевич
56			Строителей 7а	0,009	2	2	Холопов Евгений Николаевич
57			Строителей 2	0,011	2	2	Холопов Евгений Николаевич
58			Советская 5	0,011	2	2	Холопов Евгений Николаевич
59			Советская 9а	0,006	2	2	Холопов Евгений Николаевич
60	Котельная №5	Администрация городского поселения "Бежаницы"	0,004	2	2	Захаров Валерий Михайлович	
61		Администрация городского поселения "Бежаницы" Гараж	0,008	3	1	Захаров Валерий Михайлович	
62		Администрация Бежаницкого района	0,068	2	2	Михеев Сергей Константинович	
63		Администрация Бежаницкого района гараж	0,032	3	1	Михеев Сергей Константинович	
64		Администрация Бежаницкого района архив	0,014	2	2	Михеев Сергей Константинович	
65		МБОУ "Бежаницкая средняя школа" Старое здание	0,162	2	не подлежит отключению	Михайлова Марина Александровна	
66		МБОУ "Бежаницкая средняя школа" Новое здание	0,154	2	не подлежит отключению	Михайлова Марина Александровна	
67	МБУДО "Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества" Спортзал			0,039	2	2	Яковлев Александр Иванович

68	Котельная №5	МБУДО "Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества" Спорт. школа	0,035	2	2	Яковлев Александр Иванович
69		МБУДО "Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества" Школа искусств	0,058	2	2	Яковлев Александр Иванович
70		ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница" Здание больницы	0,336	1	не подлежит отключению	Захарова Людмила Валентиновна
71		ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница" Инфекционное отделение	0,025	1	не подлежит отключению	Захарова Людмила Валентиновна
72		ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница" Прачечная	0,008	1	не подлежит отключению	Захарова Людмила Валентиновна
73		ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница" Туб. Кабинет	0,007	1	не подлежит отключению	Захарова Людмила Валентиновна
74		ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница" Морг	0,005	1	не подлежит отключению	Захарова Людмила Валентиновна
75		ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница" Гараж	0,043	1	не подлежит отключению	Захарова Людмила Валентиновна
76		МБУК "Бежаницкий районный центр культуры" Дом культуры Бежаницы	0,138	3	1	Шатрова Екатерина Валентиновна

77	Котельная №5	МБУК "Бежаницкий районный центр культуры Библиотека	0,047	2	2	Шатрова Екатерина Валентиновна
78		Филиал МБДОУ "Бежаницкий детский сад "Светлячек" "Бежаницкий детский сад "Ромашка"	0,06	2	2	Семенова Ирина Геннадьевна
79		ООО "УЖКХ"	0,012	2	3	Холопов Евгений Николаевич
80		ГКУСО "Центр социального обслуживания Бежаницкого района" Комсомольская 1	0,008	2	2	Блохина Светлана Александровна
81		ГКУСО "Центр социального обслуживания Бежаницкого района" Комсомольская 6	0,009	2	2	Блохина Светлана Александровна
82		Государственное управление юстиции Псковской Области ЗАГС	0,011	2	2	Шерстобитов Сергей Валерьевич
83		ПАО "Сбербанк России" п. Бежаницы	0,011	2	2	Котова Елена Владимировна
84		Управление пенсионного фонда РФ	0,023	2	2	Ряжских Белла Васильевна
85		ГКУ ПО "Центр занятости населения"	0,011	3	1	Ермолаева Татьяна Николаевна
86		И.П. Алексеева Г.П.	0,004	2	2	Алексеева Галина Петровна
87		Решетнев Андрей Владимирович	0,003	2	2	Решетнев Андрей Владимирович
88		МП Бежаницкого района "Бежаницкая аптека"	0,026	2	2	Скорняков Сергей Николаевич

89	Котельная №5					МП Бежаницкого района "Водоканал"	0,005	2	2	Васильев Юрий Владимирович
90						МП Бежаницкого района "Жилкоммунсервис" Баня	0,018	2	2	Петров Алексей Викторович
91						МП Бежаницкого района "Услуга" Кабинет	0,002	2	2	Тимофеев Сергей Николаевич
92						МП Бежаницкого района "Услуга" рынок	0,002	2	2	Тимофеев Сергей Николаевич
93						ПАО "Россети Северо-Запад"	0,011	2	2	Буров Юрий Семенович
94						ПАО "Ростелеком" филиал в Новгородской и Псковской областях	0,069	2	2	Сергеев Сергей Михайлович
95						Бежаницкое производственное отделение АО "Псковэнергоснабжение"	0,011	2	2	Горшкова Светлана Васильевна
96						ФГУ "Центр Госэпиднадзора"	0,031	2	2	Румянцева Ираида Александровна
97						Магазин "Элиз"	0,012	2	2	Машлякевич Ирина Владимировна
98						ИП Копысова	0,038	2	2	Копысова Ангелина Олеговна
99						Корнев Александр Андреевич	0,002	2	2	Корнев Александр Андреевич
100						МП Бежаницкого района "Типография"	0,001	2	2	Андреев Борис Анатольевич
101						Леонтьев Владимир Савельевич	0,01	2	2	Леонтьев Владимир Савельевич
102						АО "Почта России"	0,047	2	2	Мальшев Василий Михайлович
103						Бежаницы п.	Советская 28	2	2	Холопов Евгений Николаевич
104							Советская 30	2	2	Холопов Евгений Николаевич

105	Котельная №5	п. Бежаницы	Комсомольская 5	0,093	2	2	Холопов Евгений Николаевич
106			Комсомольская 4 кв 1	0,006	2	2	Холопов Евгений Николаевич
107			Советская 71	0,06	2	2	Холопов Евгений Николаевич
108			Советская 73/30	0,051	2	2	Холопов Евгений Николаевич
109			Пионерская 1	0,034	2	2	Холопов Евгений Николаевич
110			Пионерская 2	0,033	2	2	Холопов Евгений Николаевич
111			Пионерская 4	0,024	2	2	Холопов Евгений Николаевич
112			пер. Цветочный 13	0,02	2	2	Холопов Евгений Николаевич
113			Зеленая 5	0,009	2	2	Холопов Евгений Николаевич
114			Зеленая 7	0,009	2	2	Холопов Евгений Николаевич
115	Котельная №6	Администрация сельского поселения "Кудеверская волость"	Администрация сельского поселения "Кудеверская волость"	0,007	2	2	Яковлев Сергей Геральдович
116			МБОУ "Кудеверская средняя школа"	0,146	2	2	Яковлева Любовь Викторовна
117			МБУК "Бежаницкий районный центр культуры" Дом культуры Кудеверь	0,017	2	3	Шатрова Екатерина Валентиновна
118			МБУК "Бежаницкий районный центр культуры Библиотека	0,022	2	2	Шатрова Екатерина Валентиновна
119			ГКУСО "Центр социального обслуживания Бежаницкого района" приют	0,082	2	2	Соловьева Елена Викторовна

120	Котельная №6	ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница" кабинет	0,02	1	не подлежит отключению	Захарова Людмила Валентиновна
121			0,084	2	2	Холопов Евгений Николаевич
122	Котельная №7	Администрация селского поселения "Полистовское"	0,023	2	2	Михаилов Валерий Иванович
123		МБУК "Бежаницкий районный центр культуры" Дом культуры Красный Луч	0,082	2	2	Шатрова Екатерина Валентиновна
124		МБОУ "Краснолученская основная школа"	0,177	2	2	Шатров Дмитрий Николаевич
125		ГБУЗ ПО "Бежаницкая районная больница" ФАП Красный Луч	0,015	2	3	Захарова Людмила Валентиновна
126		ОАО "Стеклозавод Красный Луч"	0,003	2	3	Карпов Виктор Ефимович
127		ООО "Торговый дом Луч"	0,016	2	2	Карпов Виктор Ефимович
128		Красный Луч	Школьная д.5	2	2	Холопов Евгений Николаевич
129			Школьная д.7	2	2	Холопов Евгений Николаевич
130			Школьная д.9	2	2	Холопов Евгений Николаевич
131			Ленинская 8/13	2	2	Холопов Евгений Николаевич
132		Филиал МБОУ "Чихачевская средняя школа" "Чихачевский детский сад"	0,024	2	2	Спирidonova Наталья Дмитриевна
133	Котельная №8	Филиал МБОУ "Чихачевская средняя школа" "Чихачевский детский сад"	0,004	2	3	Спирidonova Наталья Дмитриевна
134		МБОУ "Чихачевская средняя школа"	0,099	2	2	Спирidonova Наталья Дмитриевна

135	Котельная №8	МБОУ "Чихачевская средняя школа" интернат	0,048	2	3	Спиридонова Наталья Дмитриевна
136		МБУК "Бежаницкий районный центр культуры" Дом культуры Чихачево	0,05	2	3	Шатрова Екатерина Валентиновна
138	Котельная №9	ГБУСО "Чихачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	0,07	1	не подлежит отключению	Андреева Валентина Николаевна
139		ГБУСО "Чихачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" прачечная	0,007	1	не подлежит отключению	Андреева Валентина Николаевна
141	Котельная №10	АО "Почта России"	0,004	3	1	Малышев Василий Михайлович
142		Администрация селского поселения "Полистовское"	0,005	2	2	Михайлов Валерий Иванович
143		МБУК "Бежаницкий районный центр культуры" Дом культуры Цевло	0,024	2	2	Шатрова Екатерина Валентиновна
144		Администрация Бежаницкого района	0,086	2	2	Михеев Сергей Константинович
145		ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница" Медпункт	0,006	2	2	Захарова Людмила Валентиновна
146		МБОУ "Краснолученская основная школа"	0,002	2	2	Шатров Дмитрий Николаевич
147		Цевло Ленинградская 2	0,002	2	3	Шатров Дмитрий Николаевич
148		Центральная 1	0,112	2	2	Холопов Евгений Николаевич
149		Советская 5	0,092	2	2	Холопов Евгений Николаевич



Директор _____ А.В.Петров.